庄浪县金鑫果品经销有限责任公司 2000 吨气调库建设项目 建设项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》(国令第 682 号)和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定,按照《平凉市环境保护局关于印发平凉市建设单位自主开展建设项目环境保护验收工作指南(暂行)》(平环发〔2017〕294 号)要求。2020 年 12 月 06 日,庄浪县金鑫果品经销有限责任公司组织召了庄浪县金鑫果品经销有限责任公司(建设单位)、量、验收小组由庄浪县金鑫果品经销有限责任公司(建设单位)、甘肃经瑞环境监测有限公司(验收检测报告表编制单位)、平凉市生态环境局庄浪分局代表及3 名特邀专家组成。

验收小组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收 技术规范、项目环境影响报告表和批复文件等要求,对庄浪县金鑫 果品经销有限责任公司 2000 吨气调库建设项目建设与运行情况进行 了现场检查,核实了相关资料和数据,经认真讨论形成验收意见如 下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

庄浪县金鑫果品经销有限责任公司 2000 吨气调库建设项目位于 甘肃省平凉市庄浪县万泉镇西坪村,场地中心坐标为 E105°49′ 22.55",N35°04′44.29"。项目主要建设 2 孔果品气调库 1 栋及配套 制冷机房。

- (二)建设过程及环保审批情况
- 1、2015年7月,庄浪县金鑫果品经销有限责任公司委托平凉泾 瑞环保科技有限公司编制《庄浪县金鑫果品经销有限责任公司 2000 吨气调库建设项目环境影响报告表》,2015年9月取得庄浪县环境 保护局《关于庄浪县金鑫果品经销有限责任公司 2000 吨气调库建设 项目环境影响报告表的批复》(庄环发〔2015〕282号)。
- 2、2020年10月, 庄浪县金鑫果品经销有限责任公司委托甘肃 泾瑞环境监测有限公司于对建设项目提供验收技术服务。
 - (三)工程投资情况

项目实际总投资 650 万元, 其中环保投资 18.4 万元, 占总投资 2.83%。

(四)验收范围及验收标准

本次验收范围为项目实际总投资650万元,其中环保投资18.4万元,占总投资2.83%。

- (1)厂界噪声执行《工业企业环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的1类及4类标准。
 - 二、工程变更情况

本项目无工程变更情况。

三、验收调查结果

运营期间污染物排放情况如下:

(1)废水

项目运营期废水主要为生活污水(洗漱废水),无生产废水产生。职工均在家食宿,生活污水主要为洗漱废水,废水产生量为0.21m³/d(63m/a),用于厂区泼洒抑尘;厂区建设防渗旱厕一座,定期清掏堆肥发酵后用于附近农田施肥,运营期废水不外排。

(2) 废气

项目运营期废气主要为汽车尾气及泄漏的少量R22。

项目在收购果品及出售过程中有运输车辆出入,产生少量汽车 尾气,经周边环境环境空气稀释扩散后,对周围环境影响较小;项 目制冷剂日R22为一次性充装,5年大修一次,在大修过程中会有少 量的R22泄漏,项目制冷机组位于全封闭机房内,经周边环境环境空 气稀释扩散后,对周围环境影响较小。

(3)噪声

项目运营期噪声主要来源于库内制冷机组及水泵,制冷机组置于全封闭车间内,经过库体隔声及距离衰减,项目营运期对声环境影响较小。

通过对项目厂界四周噪声进行连续两天检测,检测结果表明:项目厂界西、南、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类区标准限制要求(昼间:55dB(A);夜间:45dB(A)),项目厂界北侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类区标准限制要求(昼间:70dB(A);夜间:55dB(A)),厂界噪声达标排放。

(4) 固废

项目运营期产生的固废为职工生活垃圾及腐败的果品。职工生活垃圾产生量为 2kg/d, 年产生量 0.6t/a。腐败的果品产生量为 0.05t/a。生活垃圾和腐败的果品分类收集,及时运至庄浪县万泉镇的生活垃圾收集箱,由环卫部门统一处理。项目固体废物对环境影响较小。

(5) 总量控制

项目无总量控制指标。

四、验收结论

根据《建设项目环境保护管理条例》(国令第 682 号)和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定,验收小组认为: 庄浪县金鑫果品经销有限责任公司 2000 吨气调库建设项目废气、废水、噪声、固废治理措施落实到位。本工程环境保护手续齐全,基本落实了环评报告表及批复的要求,验收组原则同意该项目通过竣工环境保护验收。

五、专家组要求及后期建议

- 1、建立健全的环境管理制度和环保岗位操作规程,责任到人,建立环保档案,专人管理,配备专业环保技术人员管理各项环保设施运行,并定期对设备进行维护保养,保证设备长期稳定正常运行,污染物稳定达标排放;
 - 2、做好制冷机库的维护保养维修工作,并做好相应台账;
 - 3、建议建设单位根据国家相关政策及时更换制冷剂。

六、验收人员信息

验收人员信息见附表1: 庄浪县金鑫果品经销有限责任公司 2000 吨气调库建设项目环境保护验收人员信息表。

庄浪县金鑫果品经销有限责任公司 2020年12月06日

验收负责人 植和公司 庄浪县金鑫果品经销有限责任公司 2000 吨气调库建设项目验收竣工环境保护验收人员信息表 备注 专家 专家 专家 身份证号码 0. 888/1528381 0/2028/08/1 138/8536692 M4898144 1693038876 13833803 18 联系电话 14/18/2186 292/16 The First an Ringham again ns 4 职称 -4 拉前在海北西的西海河北 234 Erant 18 18 18 19 Dy 1 22 Buch Well 甘肃汪瑞弘墙监测布限公司 和我你看在沒名局 工作单位 2000年 李哈特 なるが A KA Sur sign 水河 姓名 中世 10 н 2 11 2 4 9 6 m 1 00